



Thorum-Hinnerup Vandværk A.M.B.A.
Att.: Jens Christensen, jens@ny-post.dk
Sølvvej 43A, Thorum
7870 Roslev
Att.: Christian Christiansen, cc@pcdrill.dk

25. juni 2026

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring med henblik på erstatning for DGU 46.694

1 AFGØRELSE

Skive Kommune giver hermed Thorum-Hinnerup Vandværk A.M.B.A. tilladelse til etablering af en undersøgelsesboring med henblik på vandindvinding.

Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven § 21 stk. 1 og omfatter:

- etablering af en undersøgelsesboring på Sølvvej 13A, Thorum, 7870 Roslev, matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum, se boringsplacering i bilag 1,
- ren- og prøvepumpning af undersøgelsesboringen med indtil 720 og 7560 m³ der nedsives efter aftale med lodsejer på Sølvvej 13A, Thorum, 7870 Roslev, matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum.

Denne tilladelse omfatter udelukkende boringstilladelse og prøvepumpning, da boringens vandkvalitet og ydeevne ønskes kendt inden en vandindvindingstilladelse behandles.

Skive Kommune har i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en screening af projektet og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Skive Kommune har i henhold til habitatbekendtgørelsen vurderet, at etableringen af boringen ikke vil påvirke Natura 2000 områder.

2 VILKÅR

Generelt

- A. Formålet med etablering af boringen er udelukkende gennem ren- og prøvepumpning at belyse muligheden for at etablere en vandindvindingsboring til erstatning for DGU 46.694.
- B. Arbejdet må først påbegyndes når klagefristen på 4 uger er udløbet, og der ikke er indkommet klage.
- C. Skive Kommune skal informeres senest 2 uger inden borearbejdet igangsættes.

Boringen

- D. Boringens placering skal være i overensstemmelse med den ansøgte, hvor koordinaterne vurderes til omtrent at være UTMX 503367 og UTMY 6288897 samt til en maksimal dybde på ca. 60 m.
- E. Boringen udføres i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen, bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 og af en brøndborer, der opfylder krav til uddannelsen, jf. § 4 i bekendtgørelsen.
- F. Boremudderet håndteres i container og bortskaffes sammen med opboret materiale med tankvogn til godkendt deponi.

- G. Der skal anvendes lerspærre i så stor en del af forerørets udstrækning som muligt og ikke blot i forbindelse med lerlag truffet under borearbejdet for at sikre boringen mod forurening langs forerøret. Leret, der anvendes, skal være egnet til formålet.
- H. Boringens overbygning skal indrettes som angivet i brøndborerbekendtgørelsen.

Ren- og prøvepumpning samt vandprøvetagning

- I. Ren- og prøvepumpning i boringen udføres med 15 m³/h og i henholdsvis 24-48 timer med 360-720 m³ samt op til 21 dage med ind til 7560 m³ som beskrevet i ansøgningen.

Nedsivning

- J. Vand fra ren- og prøvepumpningen nedsives på matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum, og må ikke påvirke tilstødende matrikler. Vandet skal nedsives, så der ikke sker erosion.

Tilslutning til vandværket

- K. Boringen må kun tilsluttes vandværket med tilladelse fra kommunen, og der skal derfor indsendes en ansøgning om tilslutning og vandindvinding, hvis boringen vurderes at kunne erstatte DGU 46.694 som indvindingsboring. Ved ønske om tilslutning skal vandkvaliteten kendes, og derfor skal en fuld boringskontrol medsendes.

Sløjfning af boringen

- L. Kan boringen ikke anvendes til det ansøgte formål, skal den sløjfes senest 6 måneder efter etableringen.

3 BAGGRUND

Thorum-Hinnerup Vandværk har to aktive indvindingsboringer på hver sin adresse og med hvert sit vandbehandlingsanlæg inklusiv rentvandstank:

AnlægsID 62854, DGU 46.694 - Sølvvej 43A med tilladelse på 18.000 m³/år

AnlægsID 62853, DGU 46.577 - Sølvvej 50A med tilladelse på 25.000 m³/år

AnlægsID 62855 – Sølvvej 50A til registrering af drikkevandsanalyser taget på ledningsnettet

Vandværket pumper drikkevand på ledningsnettet på skift fra de to rentvandstanke. På anlægget Sølvvej 43A er der fundet et pesticid, Metazachlor ESA over grænseværdien på 0,1 µg/l for drikkevand. Summen af pesticider i drikkevandet har været overskredet – bl.a. 0,56 µg/l i august 2022. Højeste værdi af Metazachlor er 0,21 µg/l i oktober 2022. Seneste analyse af råvandet fra marts 2026 viser:

Metazachlor ESA	0,17 µg/l,
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0,016 µg/l
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	0,014 µg/l.

Der er desuden fundet andre pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer i råvandet. Vandværket har derfor fået påbud om at finde en løsning på problemet med drikkevandskvaliteten.

På anlægget Sølvvej 43A har den oppumpede vandmængde flere gange de seneste år overskredet den tilladte indvindingsmængde, og da det samme er tilfældet for det andet anlæg på Sølvvej 50A har vandværket brug for en boring, der kan overholde kvalitetskravene til drikkevand og yde den ønskede vandmængde.

Vandværket og kommunen har afholdt møde om problemstillingen efter fundet af Metazachlor ESA over grænseværdien. Vandværket har efterfølgende undersøgt forskellige løsninger på problemet, og er endt med at ansøge om etablering af en ny indvindingsboring.

4 SAGENS BEHANDLING

Skive Kommune har 25. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra PC Brøndboring på vegne af Thorum-Hinnerup Vandværk. Ansøgningen omfatter etablering af en undersøgelsesboring til erstatning for boringen DGU 46.694 på Sølvvej 43A, hvor der er konstateret pesticider over grænseværdien for drikkevand, samt ønske om øget vandindvinding. Der er ud fra dialog med kommunen, fremsendt supplerende oplysninger, og herefter har kommunen modtaget en endelig ansøgning 21. april 2026.

Ejerforhold og lodsejeraftaler

Det ansøgte borested er placeret på matrikel 14ah Møgelthorum By, Thorum, som ejes af den frivillige forening Thorum Gamle Købmandsgård, Grætrupvej 2, 7870 Roslev, CVR: 33533144.

Thorum-Hinnerup Vandværk har indgået en deklarationsaftale om etablering af vandforsyningsanlæg med tilhørende vandledninger, adgangsveje, el- og styrekabler, hegn og beplantning mv. Det skriftlige aftaledokument er fremsendt til Skive Kommune.

Tilslutningen af råvandsledning fra den ansøgte boring til vandværket må først ske efter Skive Kommune har godkendt, at ejendommen Guldkysten 23, matrikel 18a, Møgelthorum By, Thorum et tilsluttet kloakken.

Ejendommen Guldkysten 23, matrikel 18a, Møgelthorum By, Thorum, ligger indenfor 300 m fra den ansøgte borings placering og har egen nedsivning af spildevand. Thorum-Hinnerup Vandværk har indgået en aftale med ejendommens ejer om kloakering af ejendommen, hvis der etableres vandindvinding i den ansøgte boring. Udgifterne til kloakering afholdes alene af vandværket.

Det skriftlige aftaledokument er fremsendt til Skive Kommune.

Jordforurening

Inden for 300 m fra den angivne boringsplacering er der følgende lokaliteter:

Sølvvej 52 (autoværksted) – V2, risikovurderet, ingen indsats.

Sølvvej 46 (servicestation) – V2, risikovurderet, ingen indsats.

Præstegårdsbakken 11 (olieforurening/oplag af olieprodukter) – V2, risikovurderet, ingen indsats.

Sølvvej 5A (kirken – blytag) – V1, risikovurdering, ingen indsats.

Guldkysten 1 (utæt olietank) – V2 under F2, afværge.

Der er desuden flere lokaliteter der enten er udgået inden kortlægning eller udgået efter kortlægning.

De nævnte registrerede lokaliteter vurderes ikke at udgøre en risiko for etablering af boringen.

5 LOVGRUNDLAG

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv., LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024.

Tilladelse til udførelse af boringen er givet efter vandforsyningsloven § 21 stk. 1.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Afgørelsen om at projektet ikke skal miljøvurderes, er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2d, iii, og screeningen er foretaget i henhold til kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6.

Øvrig anvendt lovgivning mv.

- Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025.
- Brøndborerbekendtgørelsen, bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013.
- Drikkevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1272 af 31. oktober 2025.
- Habitatbekendtgørelsen, bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023.

6 PARTSHØRING

Tilladelsen har været i partshøring hos Thorum-Hinnerup Vandværk og den frivillige forening Thorum Gamle Købmandsgård i to uger fra 12. juni 2026.

Boringen skal erstatte den eksisterende boring, og det er derfor vurderet, at der ikke er andre parter i sagen.

7 ANNONCERING

Tilladelsen og VVM-screeningsafgørelse er annonceret på kommunens hjemmeside den 25. juni 2026.

8 KLAGEVEJLEDNING

Skive Kommunes afgørelse om tilladelse til udførelse af en boring og efterfølgende ren- og prøvepumpning kan efter vandforsyningslovens kapitel 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Skive Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages efter miljøvurderingsloven kapitel 18 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden

for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Skive Kommunes hjemmeside, det vil sige den 24. juli 2026.

Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der betales gebyr, som betales med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Skive Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

9 AKTINDSIGT

Skive Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.

Med venlig hilsen

Anne Mette Nielsen
Geolog

Kopi af tilladelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Skive - dnSkive-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet - fbr@fbr.dk

BILAG 1

Boringsplacering og nedsivningsområde

Boringens omtrentlige placering er vist med en rød prik.

Vand fra ren- og prøvepumpningen skal nedsives på matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum.

